

	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento FORMATO DE INFORME DE ACCIONES DE PROCESO	Página número 1 de 1
Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mail: calidad@aspronaga.org Web corporativa: aspronaga.org	Código del Documento	Edición	
	EST4-F-09		01

NUMERO :

TIPO DE ACCION DE PROCESO	PROCESO RELACIONADO	DERIVADA DE	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE
CORRECTIVA	ATENCIÓN DOMÉSTICA	Acta de Inspección de Servizos Sociais	24/05/2019	
DESCRIPCION				PERSONA RESPONSABLE
Medidas para mejorar la estanqueidad y drenaje de humedad procedente del subsuelo del Centro				Antonio Naya
CAUSA	Defectos estructurales en la cimentación, acompañados de mucha agua en el subsuelo			
NOTA				
REUNIONES				

TIPO DE ACCION DESPLEGADA	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
De mejora	23/11/2019		
DESCRIPCION			PERSONA RESPONSABLE
Inyectar un producto aislante en ciertas zonas de la Sala Verde, con el fin de que sirva de barrera a la humedad, procedente del subsuelo			Antonio Naya
FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION		
23/11/2018	Colocación de barrera de estanqueidad, por parte de la Empresa Murprotec, en zona de dormitorios de la Sala Verde		
Diciembre de 2019	Exploración y diagnosis de la situación tras la barrera aplicada en 2018. Sigue marcando humedad y el técnico nos señala medidas a tomar. Se ponen en comunicación de la persona responsable de Mantenimiento. Pendiente de planificación, posterior a las fiestas de navidad		

FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
23/05/2019	En el Acta de Inspección de la fecha, se recoge: "En diversos puntos do centro observáñse abundantes manchas de humidade". Se le explican las medidas que se han adoptado hasta el momento.	23/05/2019		
DESCRIPCION			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya
			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya
			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya
			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya
			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya

FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
17/07/2019	Se inicia la renovación del sistema de saneamiento del Centro. Contratación Empresa especializada	17/07/2019		
DESCRIPCION			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya
			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya
			PERSONA RESPONSABLE	Antonio Naya

	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento FORMATO DE INFORME DE ACCIONES DE PROCESO	Página número 2 de 1
Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mail: calidad@aspronaga.org Web corporativa: aspronaga.org	Código del Documento	Edición	
	EST4-F-09	01	
